

1.1. Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. Номто Очирова».

Адрес: 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хомутникова, 109.

Руководители: Директор Чулутова Вера Убушаевна, заместитель директора по АХЧ Канукова Элина Николаевна.

1.2. Электроснабжение Потребителя осуществляется от: от ТП № 61 мощностью 1х400 кВА по ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ, согласно представленному Акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 24.01.2013 г. между Потребителем и Сетевой организацией (ЭСО) в лице ОАО «Калмыцкая энергетическая компания» (Приложение № 2 к договору № 0070093 от 09.01.2013).

1.3. Организация эксплуатации электроустановок. В штате МБОУ СОШ № 8 электротехнический персонал предусмотрен на 0,5 ставки (совместительство), техническое обслуживание электроустановок проводит МУП «Элиставодоканал», согласно договору № 27 от 01.01.2014.

1.4. Техническое состояние электроустановок: Профильные лабораторные замеры и испытания электроустановок зданий школы проведены в нормативные сроки (1 раз в 3 года), согласно представленным протоколам ЭТЛ ООО «Сербис-Электрик» от 12.07.2014, параметры электроустановок МБОУ «СОШ № 8» соответствуют требованиям ПУЭ.

2. Нарушений требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (с изменениями от 08.05.2010) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не выявлено. Согласно утвержденной «Программе мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБОУ «СОШ № 8» на 2012-2015 годы», проведено обязательное энергетическое обследование и получен энергетический паспорт пер. № ЭП – 091-0044 -0171 от 11.12.2012 г. Энергетический паспорт утвержден СРО НП «Межрегиональное объединение энергодилиторов Северного Кавказа», энергетическое обследование проведено ИП Егурновым И.А..

При проведении проверки по организации безопасной эксплуатации и осмотре электроустановок, находящихся в балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности МБОУ «СОШ № 8», выявлены нарушения обязательных требований НТД по электробезопасности:

(указанном характере нарушения нарушения, лиц, допустивших нарушения, с указанием положений нормативных правовых актов)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	Открыто проложенные, заземляющие проводники защитного заземления электроустановок зданий школы не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	Правила технической эксплуатации тащии электроустановок Потребителей. Утверждено: Минэнерго России №6 от 13.01.2003. Зарегистрировано: Минюстом России №4145 от 22.01.2003. (далее ПТЭЭП) п. 2.7.7.	Заместитель заведующей по АХЧ Канукова Э.Н.
2	Не представлены акты технического обследования всех технологических систем и электрооборудования зданий школы, проведенного комиссией Администрации г. Элиста по истечении 12 месяцев с даты проведения последнего обследования.	ПТЭЭП п. 1.6.7.	Директор Чулутова В.У., Управление образованная Марии г. Элиста